Терморегулятор РИЗУР-ТБ-ЦСУ

Пример записи при заказе:

РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1	-	0	-	X	-	0	-	1	-	0	-	X	-	0	-	1	-	M20	-	1	-	M20	-	1	-	1	-	X	-	M20	-	1	-	X	-	M20	-	0
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

1. Модель	
РИЗУР-ТБ-ЦСУ-1	Терморегулятор с 1 или 2-мя цифровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ и 2-мя релейными выходными сигналами
РИЗУР-ТБ-ЦСУ-3	Терморегулятор с 1 или 2-мя аналоговыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ (PT100) и 2-мя релейными выходными сигналами
РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4	Терморегулятор с 1 или 2-мя цифровыми датчиками температуры РИЗУР-ДТ, одним релейным выходным сигналом и одним аналоговым выходным сигналом 4-20мА
РИЗУР-ТБ-ЦСУ-X	Исполнение терморегулятора с другой комбинацией датчиков температуры и выходных сигналов (по согласованию с изготовителем)
2. Наличие датчика контроля температуры поверхности нагревательного элемента	
0	Датчик отсутствует
1	Датчик присутствует — рекомендуемое стандартное исполнение
3. Целевая температура поддержания поверхности нагревательного элемента	
X	Указать целевую температуру, °C (min -60, max 400, step 1)
H	Датчик отсутствует
4. Тип кабеля датчика контроля температуры нагревательного элемента	
0	кабель без дополнительной защиты — рекомендуемое стандартное исполнение
M	защита кабеля металлорукавом
Б	бронированный кабель
H	Датчик отсутствует
5. Длина кабеля датчика контроля температуры нагревательного элемента, м	
1	1 м — рекомендуемое стандартное исполнение
X	Укажите длину кабеля датчика (min 0.5, max 30, step 0.1)
H	Датчик отсутствует
6. Наличие датчика контроля температуры обогреваемой среды/поверхности	
0	Датчик отсутствует
1	Датчик присутствует — рекомендуемое стандартное исполнение
7. Целевая температура поддержания поверхности обогреваемой среды/поверхности	
X	Указать целевую температуру поддержания, °C (ЦСУ-1,4 в диапазоне от -50°C...+110°C, для ЦСУ-3 в диапазоне от -60°C...+400°C) (min -60, max 400, step 1)
H	Датчик отсутствует
8. Тип кабеля датчика контроля температуры обогреваемой среды/поверхности	
0	кабель без дополнительной защиты — рекомендуемое стандартное исполнение
M	защита кабеля металлорукавом
Б	бронированный кабель
H	Датчик отсутствует
Примечание: в случае применения датчика температуры для контроля жидкой среды, необходимо дополнительно вне кода заказа указать глубину погружения и параметры подключения к процессу	

9. Длина кабеля датчика контроля температуры обогреваемой среды/поверхности, м	
1	1 м — рекомендуемое стандартное исполнение
X	Укажите длину кабеля датчика (min 0.5, max 30, step 0.1)
H	Датчик отсутствует
10. Кабельный ввод для подключения кабеля питания обогревателя	
M20	Кабельный ввод КВВН-М20-0-Н под кабель диаметром 6-12 мм — рекомендуемое стандартное исполнение
M20MP15	Кабельный ввод КВВНМ-М20-МР15-Н под кабель 6-12 мм с креплением под металлорукав Dn15
МБ20	Кабельный ввод КВВБ-М20-0-Н под бронированный кабель внешним диаметром 9-17 мм
X	Указать тип и марку кабеля и металлорукава (дополнительно при отправке кода заказа)
11. Длина кабеля питания обогревателя, м	
1	1 м — рекомендуемое стандартное исполнение
X	Укажите длину кабеля питания (min 0.5, max 30, step 0.1)
H	Кабель отсутствует (только для поставки ЦСУ без обогревателя)
12. Кабельный ввод для подключения силового кабеля	
M20	Кабельный ввод КВВН-М20-0-Н под кабель диаметром 6-12 мм — рекомендуемое стандартное исполнение
M20MP15	Кабельный ввод КВВНМ-М20-МР15-Н под кабель 6-12 мм с креплением под металлорукав Dn15
МБ20	Кабельный ввод КВВБ-М20-0-Н под бронированный кабель внешним диаметром 9-17 мм
X	Указать тип и марку кабеля и металлорукава (дополнительно при отправке кода заказа)
13. Длина кабеля для подключения силового кабеля	
1	1 м
X	Укажите длину кабеля (min 0.5, max 30, step 0.1)
H	Кабель отсутствует — рекомендуемое стандартное исполнение
14. Наличие сигнального реле на понижение температуры	
1	Выходной сигнал присутствует
H	Выходной сигнал отсутствует
15. Уставка температуры срабатывания сигнального реле на понижение температуры	
X	Указать температурную уставку сигнализации, °C (min -50, max 110, step 1)
H	Выходной сигнал отсутствует
16. Кабельный ввод сигнального реле на понижение температуры	
M20	Кабельный ввод КВВН-М20-0-Н под кабель 6-12 мм — рекомендуемое стандартное исполнение
M20MP15	Кабельный ввод КВВНМ-М20-МР15-Н под кабель 6-12 мм с креплением под металлорукав Dn15
МБ20	Кабельный ввод КВВБ-М20-0-Н под бронированный кабель 9-17 мм
X	Указать тип и марку кабеля и металлорукава
H	Выходной сигнал отсутствует

17. Наличие сигнального реле на повышение температуры (для ЦСУ-1, -3) / выходного сигнала 4-20 мА (для ЦСУ-4)	
1	Выходной сигнал присутствует
Н	Выходной сигнал отсутствует
18. Уставка температуры срабатывания сигнального реле на повышение температуры / диапазон 4-20 мА	
Х	Указать значение
Н	Выходной сигнал отсутствует
Для РИЗУР-ТБ-ЦСУ-4 здесь указывается диапазон выходного сигнала 4-20 мА, например, (-50/+40). Для остальных моделей — температурная уставка в °С.	
19. Кабельный ввод сигнального реле на повышение температуры / 4-20 мА	
М20	Кабельный ввод КВВН-М20-0-Н под кабель 6-12 мм — рекомендуемое стандартное исполнение
М20МР15	Кабельный ввод КВВНМ-М20-МР15-Н под кабель 6-12 мм с креплением под металлорукав Dn15
МБ20	Кабельный ввод КВВБ-М20-0-Н под бронированный кабель 9-17 мм
Х	Указать тип и марку кабеля и металлорукава
Н	Выходной сигнал отсутствует
20. Комплектация пультом управления РИЗУР-ПУОБ	
0	отсутствует
П	в комплекте пульт управления РИЗУР-ПУОБ