



Типовой лист для заказа

пожаробезопасного чехла РИЗУР с взрывозащищенным электрообогревом для датчика перепада давления

Yokogawa DY DN150/DN200/DN250



Наименование организации

Контактное лицо

Тел./факс/e-mail

Количество термочехлов по опроснику _____ шт.

Температура окружающей среды от _____ до _____ °C

Температура процесса от _____ до _____ °C

Наличие смотрового окна (при наличии закрывается клапаном)

- Без окна
- Смотровое окно
- Сквозной проём

Электрообогрев

- Без обогрева
- Саморегулирующийся греющий кабель
- Обогреватель ОУР-ПЛ

Коробка клеммная (КС)

- Без коробки
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит сквозь стенку чехла)
- Коробка поставляется в комплекте
- КС закреплена на стенке чехла (кабель проходит через рукав)

Электрическое подключение

- Без кабеля
- Кабель без защиты
- Кабель в металлорукаве
- Кабель бронированный
- Длина кабеля _____ м

Дополнительная информация

Размер	Рек. значение DN150/DN200/DN250	Значение
H	500/550/620	
L	340/380/440	
B	290/370/430	
A	120	
H1	170/190/220	
B1	145/185/215	
D1	180/230/280	
W1	40	
H2	35	
B2	140/180/210	
D2	30	
W2	60	
H3	170/190/220	
B3	145/185/215	
D3	180/230/280	
W3	40	

