



Код заказа на байпасный указатель уровня со смотровым стеклом РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С

Пример записи при заказе:

РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С – 2 – ТК – ББ – М1/20/16 – 1000/600 – ПЗ/НРТ1/2 – ФЗ/НРТ1/2 – 930/0,5/30

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Тип байпасного указателя уровня	
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-С	Указатель уровня со смотровым стеклом
2. Материал колонки	
1	12X18Н10Т (AISI 321)
2	10X17Н13М2 (аналог AISI 316Ti)
3	08X18Н10 (аналог AISI 304)
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
3. Тип и исполнение стекла	
ТК	Трубка из кварцевого стекла (макс размер кварц. трубки в мм 24x2x1240)
ТБ	Трубка из боросиликатного стекла (макс размер кварц. трубки в мм 24x2x1240)
4. Исполнение	
ББ	Боковой монтаж («бок-бок»)
5. Тип присоединения к процессу	
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы)	
М1	M20x1,5, внешняя резьба
М2	M27x1,5, внешняя резьба
К1	3/4" NPT, внешняя резьба
К3	1/2" NPT, внешняя резьба
Д1	3/4" G, внешняя резьба
Д3	1/2" G, внешняя резьба
Н	накидная гайка
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм)	
П15	Ду15
П20	Ду20
П25	Ду25
П32	Ду32
С	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015)	
XX/_/_	Исполнение уплотнительной поверхности фланца
A	Исполнение А, плоскость
B	Исполнение В, соединительный выступ
C	Исполнение С, шип
D	Исполнение D, паз
E	Исполнение E, выступ
F	Исполнение F, впадина
J	Исполнение J, под прокладку овального сечения
K	Исполнение K, под линзовую прокладку
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)

_ /XX/_	Условный проход, мм
10	DN10
15	DN15
20	DN20
25	DN25
32	DN32
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
_ /_ /XX	Номинальное давление, кгс/см ²
160	PN16
250	PN25
400	PN40
630	PN63
1000	PN100
1600	PN160
3200	PN320
4200	PN420
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
6. Расстояние между центрами точек присоединения/диапазон измерения	
XXX/XXX	Указать необходимое расстояние между центрами точек присоединения в мм/Указать диапазон измерения в мм
7. Верхний конец колонки	
КГ/0	Колпачок глухой
ПЗ/XX	Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ПВ/XX	Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Ф/0	Фланец глухой
ФЗ/XX	Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ФВ/XX	Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
8. Нижний конец колонки	
КГ/0	Колпачок глухой
ПЗ/XX	Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ПВ/XX	Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
Ф/0	Фланец глухой
ФЗ/XX	Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы)
ФВ/XX	Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы)
X	Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа)
9. Параметры среды (Обязательно указать все 3 параметра)	
XX/XX/XX	Плотность среды, кг/м ³ / Рабочее давление, МПа/ Рабочая температура, °C