

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИД0



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.04РИД0.ОСП06.К00124**ЗАЯВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение заявителя)Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» Адрес: 390527, Россия, Рязанская обл.  
Рязанский р-н, с. Дубровичи с, 14-й км (Автодорога Рязань-Спасск тер.), строение №4 Ж, офис 3.  
Адрес электронной почты: marketing@rizur.ru Телефон: 8 (4912) 20-20-80**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)Общество с ограниченной ответственностью «НПО РИЗУР» Адрес: 390527, Россия, Рязанская обл.  
Рязанский р-н, с. Дубровичи с, 14-й км (Автодорога Рязань-Спасск тер.), строение №4 Ж, офис 3.  
Адрес электронной почты: marketing@rizur.ru Телефон: 8 (4912) 20-20-80**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**(наименование и местонахождение органа  
по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304,  
город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5, помещ. 17а, phone: +7 (977) 878 68  
43; email: office@all-cert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС  
RU.32457.04РИД0.ОСП06.**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО  
ПРОДУКЦИЯ**(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)Машины, оборудование и механизмы: Шкафы защитные серии  
РизурБокс.  
Серийный выпуск.ОК 034-2014  
(КПЕС 2008)  
28.21.13.129ТН ВЭД  
8516 29 990 0  
8537 10 990 0**СООТВЕТСТВУЕТ  
ТРЕБОВАНИЯМ**(наименование национальных стандартов,  
стандартов организаций, сводов правил,  
условий договоров, на соответствие  
требованиям которых проводилась  
сертификация)Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от  
22.07.2008г. № 123-ФЗ) Показатели пожарной опасности материала согласно Приложению  
№1 на 2 листах, бланки № 0001006-0001008**ПРОВЕДЕННЫЕ  
ИССЛЕДОВАНИЯ  
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**Протокола испытаний № АЛ-23/04-0133 от 05.04.2023 года, выданного  
Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью  
"АЛЪЯНС", аттестат аккредитации РОСС RU.32457.04РИД0.ИЛ06, сроком  
действия до 09.06.2025 года.**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ  
ДОКУМЕНТЫ**(документы, представленные  
заявителем в орган по сертификации  
в качестве доказательств соответствия  
продукции)

ТУ 3442-001-12189681-2014, ПС.00016, ПС.00009, РЭ.00039, РЭ.00040

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 05.04.2023 ПО 04.04.2026

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)А.В. Белова  
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия № РОСС RU.04РИДО.ОСП06.К00124  
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

срок действия сертификата соответствия с 05.04.2023 ПО 04.04.2026

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

"АЛЪЯНС" Общества с ограниченной ответственностью "АЛЪЯНС", 115304, город Москва, Каспийская ул, д. 22 к. 1 стр. 5,  
помещ. 17а. phone: +7 (977) 878 68 43; email: office@all-cert.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32457.04РИДО.ОСП06.

Лист 1 из 2

| Обозначение национального стандарта или свода правил  | Наименование национального стандарта или свода правил   | Подтверждение требования национального стандарта или свода правил   |
|---|---|---|
| Сэндвич-панели металлические (стальные) с утеплителем из вспененного каучука и минеральной ваты для изготовления шкафов РизурБокс-М |   |   |
| ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2   | Материалы строительные.<br>Метод испытания на горючесть   | Негорючие (НГ) в соответствии со ст.13, п. 4<br>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                              |
| ГОСТ 30402-96   | Материалы строительные.<br>Метод испытания на<br>воспламеняемость   | Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п. 7<br>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                   |
| ГОСТ 12.1.044 -89, п.4.18   | Система стандартов безопасности<br>труда.<br>Пожаровзрывоопасность<br>веществ и материалов.<br>Номенклатура показателей и методы<br>их определения. | С малой дымообразующей способностью (Д1) в<br>соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от<br>22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20  | Система стандартов безопасности<br>труда.<br>Пожаровзрывоопасность<br>веществ и материалов.<br>Номенклатура показателей и методы<br>их определения. | Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10<br>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                           |
| Сэндвич-панели из стеклопластика с утеплением из вспененного полиуретана для изготовления шкафов РизурБокс-С                        |   |   |

Руководитель  
(заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)

А.В. Белова  
инициалы, фамилияА.А. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ "МЕРИДИАН-ТЕСТ"**

Регистрационный № РОСС RU.32457.04РИДО

Лист 2 из 2

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил   | Подтверждение требования национального стандарта или свода правил   |
|--|---|---|
| ГОСТ 30244-94 п.7 метод 2                            | Материалы строительные.<br>Метод испытания на горючесть   | Слабогорючие (Г1) в соответствии со ст.13, п. 5<br>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                           |
| ГОСТ 30402-96  | Материалы строительные.<br>Метод испытания на<br>воспламеняемость   | Трудновоспламеняемые (В1) в соответствии со ст.13, п.<br>7 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                   |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.18                             | Система стандартов безопасности<br>труда. Пожаровзрывоопасность<br>веществ и материалов. Номенклатура<br>показателей и методы их<br>определения.    | С малой дымообразующей способностью (Д1) в<br>соответствии со ст.13, п. 9 Федерального закона от<br>22.07.2008 г. №123-ФЗ |
| ГОСТ 12.1.044-89, п.4.20                             | Система стандартов безопасности<br>труда.<br>Пожаровзрывоопасность веществ и<br>материалов.<br>Номенклатура показателей и методы<br>их определения. | Малоопасные (Т1) в соответствии со ст.13, п. 10<br>Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ                           |

Руководитель  
( заместитель руководителя  
органа по сертификации)

Эксперт (эксперты)



А.В. Белова  
инициалы, фамилия

А.А. Кузнецов  
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.