



Код заказа на коробку соединительную взрывозащищённую РИЗУР-КС

Пример записи при заказе:

РИЗУР-КС – ДС – 111109 – П25(7) – А(КВВБ/1; ЗГ-20/1) – Б(КВВБ/1) – В(0) – Г(0)

1 2 3 4 5 6 7

Одновременно с кодом заказа необходимо выслать опросный лист.

1. Модель		4. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне А	
РИЗУР-КС-ДС	Коробки соединительные из алюминиевого сплава(Exd-IIIC)	А (0)	Без кабельных вводов
РИЗУР-КС-ДБ	Коробки соединительные из алюминиевого сплава (Exd-IIВ)	А (X1/Y X2/Y.....Xn/Y)	X1...Xn - модель кабельного ввода * Y - количество кабельных вводов данного типа
РИЗУР-КС-А	Коробки соединительные из алюминиевого сплава (Exe)	* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае необходимо указать код указанного изделия.	
РИЗУР-КС-Н	Коробки соединительные из нержавеющей стали (Exe)	5. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне Б	
РИЗУР-КС-П	Коробки соединительные из полиэстера армированного (Exe)	Б (0)	Без кабельных вводов
РИЗУР-КС-ГК	Коробки соединительные для подключения греющего кабеля	Б (X1/Y X2/Y.....Xn/Y)	X1...Xn - модель кабельного ввода * Y - количество кабельных вводов данного типа
2. Код габаритных размеров		* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае необходимо указать код указанного изделия.	
XXXXXX	Указать код модели клеммной коробки	6. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне В	
XX x XX x XX	Указать необходимые габариты (возможно только для РИЗУР-КС-Н)	В (0)	Без кабельных вводов
3. Тип и количество клеммных колодок		В (X1/Y X2/Y.....Xn/Y)	X1...Xn - модель кабельного ввода * Y - количество кабельных вводов данного типа
П25 (X)	Пружинная 2,5 мм ² , X-указать необходимое количество	* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае необходимо указать код указанного изделия.	
П40 (X)	Пружинная 4,0 мм ² , X-указать необходимое количество	7. Тип, расположение и количество кабельных вводов на стороне Г	
В25 (X)	Винтовая 2,5 мм ² , X-указать необходимое количество	Г (0)	Без кабельных вводов
В40 (X)	Винтовая 4,0 мм ² , X-указать необходимое количество	Г (X1/Y X2/Y.....Xn/Y)	X1...Xn - модель кабельного ввода * Y - количество кабельных вводов данного типа
У (X)	Другая (указывается письменно вне заказа), X-указать необходимое количество	* Вместо кабельного ввода может быть установлен адаптер, заглушка или дренажно-вентиляционный клапан. В этом случае необходимо указать код указанного изделия.	
Необходимое количество и тип перемычек, клеммы заземления, маркировка клемм, сторона расположения шпильки заземления (для клеммных коробок РИЗУР-КС-П) указываются дополнительно вне кода заказа.			